

**“ახალციხე-ბორჩხა” 400 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის გამტარუნარიანობა
(NTC/ATC) 2018 წ.**

უტილიზაციის თვე/წელი	სრული გამტარუნარიანობა NTC *		უკვე განაწილებული სიმძლავრე ALC	ხელმისაწვდომი სიმძლავრე	NAC
	ექსპორტის მიმართულება				
	საქართველოდან- თურქეთში (მგვტ)	თურქეთიდან- საქართველოში (მგვტ)	საქართველოდან- თურქეთში	საქართველოდან- თურქეთში	
იანვარი 2018	700	700	110	590	N/A
თებერვალი 2018	700	700	100	600	
მარტი 2018	50	700	0	50	
აპრილი 2018	50	700	0	50	
მაისი 2018	325	700	323,8	1,2	
ივნისი 2018	325	700	292,5	32,5	
ივლისი 2018	700	700	118,6	581,4	
აგვისტო 2018	700	700	0	700	
სექტემბერი 2018	700	700	0	700	
ოქტომბერი 2018	700	700	0	700	
ნოემბერი 2018	700	700	0	700	
დეკემბერი 2018	700	700	0	700	