

სს გეს "საქრუსენერგოს" ელექტროგადამცემი ხაზების საოპერაციო ზღვრების ცხრილი

№	დასახელება (ეგბ)	ქ/ს1	ქ/ს2	ნომ მზგა უ კვ	ხაზის ჯამური სიგრძე L (კმ)	სეცია N	სეციის სიგრძე L (კმ)	სადენის ტიპი - რაოდენობა x კვეთი	ხანგრძლივად დასაშვები სიმძლავრე P (მგვტ)		მფლობელი	შენიშვნა
									25 °C	35 °C		
1	„აკაკასიონი“	ჯვარი	ცენტრალნაია	500	404.884	1	306 90.749	3xAC-300/67 3xAC-300/204	650	572	სს გეს „საქრუსენერგო“	სახელმწიფო ელექტროსისტემა
						2	8,135	3xAC-300/67				
2	„ლია“	ჯვარი	ენგურეკესი	500	17.765	1	9,61	3xAC-300/67	650	572	სს გეს „საქრუსენერგო“	სახელმწიფო ელექტროსისტემა
						2	8,155	3xAC-300/67				
3	„იმერეთი“	ენგურეკესი	ზესტაფონი-500	500	131.079	1	131.079	3xAC-400/51	970	854	სს გეს „საქრუსენერგო“	
4	„ქართლი-2“	ზესტაფონი-500	ქსანი-500	500	165	1	165	3xAC-400/51	870	766	სს გეს „საქრუსენერგო“	
5	„ქართლი-1“	ქსანი-500	გარდაბანი-500	500	91.9	1	91.9	3xAC-400/51	870	766	სს გეს „საქრუსენერგო“	
6	„ასურეთი“	ქსანი-500	მარნეული-500	500	57.647	1	5,5	3xAC-330/43	650	572	სს გეს „საქრუსენერგო“	
						2	47,88	3xAC-300/66/67				
							4.268	3xAC-300/204				
7	„მუხრანი“	მარნეული-500	„მუხრანის“ N42 ანბამდე	500	19.648	1	19,318	3xAC-330/43	—	—	სს გეს „საქრუსენერგო“	
							0,33	3xAC-400/51				
8	„მუხრანის ველი“	გარდაბანი-500	„სამუხი“ (აზერბაიჯანი)	500	182.3	N1÷N36/1 ანმებს შორის მონაკვეთი	9.961	3xAC-330/43	1500	1300	სს გეს „საქრუსენერგო“	
						N36/1- ქ/ს გარდაბანი	9.8	3xAC-330/43	1500	1300	სახელმწიფო ელექტროსისტემა	
9	330 კვ ეგბ „გარდაბანი -1“	გარდაბანი-500	აღსტაფა (აზერბაიჯანი)	330	62	ქ/ს „გარდაბანი-500“-დან - საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრამდე (18,5 კმ)	18,5	AC-300/67	700	616	სს გეს „საქრუსენერგო“	სისტემების საიმედოობის კრიტერიუმების გათვალისწინებით, „გარდაბანი -1“ და „გარდაბანი -2“-ით სიმძლავრის მიმოცვლის
10	330 კვ ეგბ „გარდაბანი -2“	გარდაბანი-500	აღსტაფა (აზერბაიჯანი)	330	62	ქ/ს „გარდაბანი-500“-დან - საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრამდე (18,5 კმ)	18,5	AC-300/67	700	616	სს გეს „საქრუსენერგო“	ჯამური მაქსიმალურად დასაშვები მოცულობა შეადგენს 800 მგვტ-ს. (საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის 2022 წლის 04 აგვისტოს N4439/17 წერილი)

11	„აჭარა“	ზათუმი-220	ხოფა (თურქეთი)	220	12	1	12	ACK-400/51	—	—	სს გეს „საქრუსენერგო“	220 კვ ეგზ „აჭარა“ ამჟამად არ ფუნქციონირებს, თურქეთის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ეგზ-ს დემონტაჟი
----	---------	------------	----------------	-----	----	---	----	------------	---	---	-----------------------	--